



130, rue du 8 mai 1945
92021 NANTERRE CEDEX
Tél. : 01 40 97 96 22 - Fax : 01 40 97 96 23
Mail : dd92-sante-environnement@sante.gouv.fr

Affichage obligatoire de manière visible par les usagers

Analyses effectuées par IPL santé,
environnement durables Ile de France

56, avenue de Saint Cloud
78000 VERSAILLES

Laboratoire agréé par le Ministère chargé de la
Santé.

Forest Hill Développement

70, boulevard Galliéni

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Echantillon numéro 10010102 Prélèvement effectué le 06/01/2010 à 09:15
dans **GRAND BASSIN INTERIEUR**

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Paramètres	Unités	Valeurs mesurées	Valeurs réglementaires	Conformité de l'analyse	Historique des 10 dernières analyses		
					Minimum	Moyenne	Maximum
Température	Degré C	28,0	pas de norme		26,6	27,5	28,2
pH	unité pH	7,35	de 6,9 à 7,7	OUI	7,05	7,25	7,40
Désinfectant	mg/l	0,89	de 0,4 à 1,4	OUI	0,75	0,99	1,60
Chloramines	mg/l	0,25	moins de 0,60	OUI	0,10	0,27	0,40
D-oxydabilité	mg/l	0,50	moins de 4,00	OUI			

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Paramètres	Volume testé en ml	Valeurs mesurées	Valeurs réglementaires	Conformité de l'analyse	Pourcentage de conformité sur les 10 dernières analyses
Bactéries cultivant à 37° C	1	0	moins de 100	OUI	100%
Coliformes totaux	100	0	moins de 10	OUI	100%
Coliformes fécaux	100	0	absence	OUI	100%
Staphylocoques pathogènes	100	0	0 dans 90% des analyses	OUI	90%
Pseudomonas aeruginosa	100	0	absence	OUI	100%

AVIS SANITAIRE DE LA DDASS

Analyse chimique conforme.
Analyse bactériologique conforme.

A Nanterre, le 21/01/2010

LE TECHNICIEN SANITAIRE

J. L. VIGROUX



Affichage obligatoire de manière visible par les usagers

Forest Hill Développement

70, boulevard Galliéni

92130 ISSY LES MOULINEAUX

**Analyses effectuées par IPL santé,
environnement durables Ile de France**

56, avenue de Saint Cloud
78000 VERSAILLES

*Laboratoire agréé par le Ministère chargé de la
Santé.*

Echantillon numéro 10010104

Prélèvement effectué le 06/01/2010 à 09:20

dans **PETIT BASSIN INTERIEUR**

ANALYSE PHYSICO-CHEMIQUE

Paramètres	Unités	Valeurs mesurées	Valeurs réglementaires	Conformité de l'analyse	Historique des 10 dernières analyses		
					Minimum	Moyenne	Maximum
Température	Degré C	29,0	pas de norme		27,8	29,1	31,0
pH	unité pH	7,30	de 6,9 à 7,7	OUI	7,05	7,30	7,50
Désinfectant	mg/l	0,99	de 0,4 à 1,4	OUI	0,64	0,93	1,50
Chloramines	mg/l	0,20	moins de 0,60	OUI	0,15	0,19	0,25
D-oxydabilité	mg/l	0,50	moins de 4,00	OUI			

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Paramètres	Volume testé en ml	Valeurs mesurées	Valeurs réglementaires	Conformité de l'analyse	Pourcentage de conformité sur les 10 dernières analyses
Bactéries cultivant à 37° C	1	1	moins de 100	OUI	100%
Coliformes totaux	100	0	moins de 10	OUI	100%
Coliformes fécaux	100	0	absence	OUI	100%
Staphylocoques pathogènes	100	0	0 dans 90% des analyses	OUI	100%
Pseudomonas aeruginosa	100	0	absence	OUI	100%

AVIS SANITAIRE DE LA DDASS

Analyse chimique conforme.

Analyse bactériologique conforme.

A Nanterre, le 21/01/2010

LE TECHNICIEN SANITAIRE

J. L. VIGROUX