

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de novembre 2019**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :
Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX 12 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de novembre 2019*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S3 CAFE BAR	41. RUE ROUGET DE L'ISLE	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0.00	n/(100mL)
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S3 CAFE BAR	41. RUE ROUGET DE L'ISLE	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0.00	n/(100mL)
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S3 CAFE BAR	41. RUE ROUGET DE L'ISLE	0.00	n/(100mL)
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0.00	n/(100mL)
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0.00	n/(100mL)
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	n/(100mL)
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	n/mL
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	8,00	n/mL
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 12

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	4,00	n/mL
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	n/mL
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	3,00	n/mL
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 12

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,27	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,28	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,26	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,25	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,26	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,23	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,19	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,25	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,27	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,20	mg(Cl ₂)/L
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,22	mg(Cl ₂)/L
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,23	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 12

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,36	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,39	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,35	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,36	mg(Cl ₂)/L
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,36	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,35	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,30	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,35	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,36	mg(Cl ₂)/L
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,29	mg(Cl ₂)/L
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,30	mg(Cl ₂)/L
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,34	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 12

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	25,00	µg/L
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	26,00	µg/L
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	26,00	µg/L
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	26,00	µg/L
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	23,00	µg/L
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	27,00	µg/L
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	22,00	µg/L
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	27,00	µg/L
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	27,00	µg/L
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	28,00	µg/L
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	35,00	µg/L
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	38,00	µg/L

Nombre d'analyses : 12

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	14,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	mg/L
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 12

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,50	unité pH
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,86	unité pH
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,60	unité pH
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,80	unité pH
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,77	unité pH
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,70	unité pH
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,82	unité pH
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,60	unité pH
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,50	unité pH
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,88	unité pH
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,79	unité pH
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,70	unité pH
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	7,80	unité pH
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	7,67	unité pH
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,80	unité pH
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,75	unité pH
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,80	unité pH
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,75	unité pH
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,80	unité pH
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,78	unité pH
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,50	unité pH
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,78	unité pH
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,60	unité pH
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,75	unité pH

Nombre d'analyses : 24

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	456,00	µS/cm
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	458,00	µS/cm
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	457,00	µS/cm
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	424,00	µS/cm
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	424,00	µS/cm
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	509,00	µS/cm
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	512,00	µS/cm
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	518,00	µS/cm
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	509,00	µS/cm
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	500,00	µS/cm
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	529,00	µS/cm
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	537,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 12

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	15,30	°C
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	15,80	°C
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	14,90	°C
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	14,00	°C
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	14,10	°C
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	14,80	°C
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	12,40	°C
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	12,50	°C
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	11,40	°C
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	12,30	°C
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	11,40	°C
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	11,00	°C

Nombre d'analyses : 12

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/11/19	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,11	NFU
05/11/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,17	NFU
05/11/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,17	NFU
05/11/19	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,13	NFU
05/11/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,13	NFU
15/11/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,15	NFU
15/11/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,14	NFU
15/11/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,13	NFU
15/11/19	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,24	NFU
15/11/19	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,16	NFU
26/11/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,14	NFU
26/11/19	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,16	NFU

Nombre d'analyses : 12