Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

Bilan mensuel des analyses du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de juin 2023

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl2)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl2)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH4)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl2) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX **10 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	**0**	Dépassement des références de qualité :	**0**

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de juin 2023

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	51,00	n/mL
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	30,00	n/mL
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	5,00	n/mL
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	1,00	n/mL
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	20,00	n/mL
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	67,00	n/mL
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	1,00	n/mL
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	40,00	n/mL
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	5,00	n/mL
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	9,00	n/mL
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	12,00	n/mL
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,33	mg(Cl2)/L
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,17	mg(Cl2)/L
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,33	mg(Cl2)/L
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,22	mg(Cl2)/L
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,14	mg(Cl2)/L
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,39	mg(Cl2)/L
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,27	mg(Cl2)/L
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,22	mg(Cl2)/L
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,32	mg(Cl2)/L
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,10	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,46	mg(Cl2)/L
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,31	mg(Cl2)/L
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,48	mg(Cl2)/L
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,37	mg(Cl2)/L
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,22	mg(Cl2)/L
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,49	mg(Cl2)/L
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,46	mg(Cl2)/L
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,26	mg(Cl2)/L
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,43	mg(Cl2)/L
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,32	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	48,00	µg/L
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	36,00	µg/L
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	27,00	µg/L
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	39,00	µg/L
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	46,00	µg/L
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	43,00	µg/L
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	50,00	µg/L
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	50,00	µg/L
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	48,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,30	unité pH
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,48	unité pH
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,30	unité pH
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,59	unité pH
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,10	unité pH
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,46	unité pH
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,40	unité pH
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,59	unité pH
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,20	unité pH
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,40	unité pH
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,41	unité pH
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,44	unité pH
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,20	unité pH
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,40	unité pH
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,10	unité pH
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,52	unité pH
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,10	unité pH
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,61	unité pH
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,20	unité pH

Nombre d'analyses : 19

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	542,00	µS/cm
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	523,00	µS/cm
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	538,00	µS/cm
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	532,00	µS/cm
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	532,00	µS/cm
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	515,00	µS/cm
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	489,00	µS/cm
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	488,00	µS/cm
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	490,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/06/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	24,30	°C
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	24,40	°C
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	22,50	°C
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	24,10	°C
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	22,00	°C
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	18,30	°C
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	24,30	°C
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	24,20	°C
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	24,00	°C
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	24,80	°C

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,12	NFU
09/06/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,11	NFU
09/06/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	NFU
09/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	NFU
12/06/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,11	NFU
27/06/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
27/06/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU
27/06/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	NFU
27/06/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 9