Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

Bilan mensuel des analyses du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de septembre 2023

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl2)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl2)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH4)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl2) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX **10 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	**0**	Dépassement des références de qualité :	**1**

Un prélèvement du 13/09 a montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température.
Ce dépassement est ponctuel et réprésentatif du point.
Les autres paramètres mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de septembre 2023

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	2,00	n/mL
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	5,00	n/mL
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	4,00	n/mL
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	32,00	n/mL
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	64,00	n/mL
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	2,00	n/mL
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	2,00	n/mL
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	1,00	n/mL
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	2,00	n/mL
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	2,00	n/mL
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	34,00	n/mL
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	3,00	n/mL
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	1,00	n/mL
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	59,00	n/mL
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,13	mg(Cl2)/L
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,07	mg(Cl2)/L
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,47	mg(Cl2)/L
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,30	mg(Cl2)/L
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,10	mg(Cl2)/L
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,35	mg(Cl2)/L
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,17	mg(Cl2)/L
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,37	mg(Cl2)/L
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,37	mg(Cl2)/L
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,23	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,21	mg(Cl2)/L
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,21	mg(Cl2)/L
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,67	mg(Cl2)/L
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,41	mg(Cl2)/L
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,23	mg(Cl2)/L
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,64	mg(Cl2)/L
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,28	mg(Cl2)/L
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,58	mg(Cl2)/L
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,55	mg(Cl2)/L
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,29	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	28,00	µg/L
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	25,00	µg/L
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	21,00	µg/L
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	26,00	µg/L
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	29,00	µg/L
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	29,00	µg/L
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	38,00	µg/L
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	31,00	µg/L
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	29,00	µg/L
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	30,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 10

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,55	unité pH
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,00	unité pH
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,40	unité pH
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,59	unité pH
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,40	unité pH
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,52	unité pH
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,60	unité pH
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,30	unité pH
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,48	unité pH
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,40	unité pH
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,52	unité pH
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,40	unité pH
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,61	unité pH
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,60	unité pH
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,50	unité pH
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,60	unité pH
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,60	unité pH
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,61	unité pH
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,46	unité pH
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 20

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	483,00	µS/cm
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	483,00	µS/cm
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	494,00	µS/cm
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	485,00	µS/cm
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	480,00	µS/cm
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	492,00	µS/cm
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	477,00	µS/cm
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	474,00	µS/cm
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	464,00	µS/cm
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	476,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	23,10	°C
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	22,40	°C
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	22,60	°C
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	24,10	°C
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	24,00	°C
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	25,50	°C
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	21,70	°C
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	21,80	°C
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	20,80	°C
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	21,70	°C

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,17	NFU
04/09/23	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,12	NFU
04/09/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,47	NFU
04/09/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU
06/09/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
13/09/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	NFU
22/09/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	NFU
22/09/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	NFU
22/09/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,19	NFU
22/09/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 10