Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

Bilan mensuel des analyses du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de août 2024

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl2)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl2)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH4)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl2) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX **8 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	**0**	Dépassement des références de qualité :	**0**

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de août 2024

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	2,00	n/mL
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	4,00	n/mL
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	1,00	n/mL
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	3,00	n/mL
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	3,00	n/mL
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	4,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	1,00	n/mL
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	2,00	n/mL
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	4,00	n/mL
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	27,00	n/mL
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	3,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,22	mg(Cl2)/L
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,31	mg(Cl2)/L
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,15	mg(Cl2)/L
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,27	mg(Cl2)/L
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,28	mg(Cl2)/L
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,17	mg(Cl2)/L
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,05	mg(Cl2)/L
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,20	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,34	mg(Cl2)/L
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,38	mg(Cl2)/L
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,24	mg(Cl2)/L
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,37	mg(Cl2)/L
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,37	mg(Cl2)/L
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,27	mg(Cl2)/L
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,10	mg(Cl2)/L
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,30	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	33,00	µg/L
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	37,00	µg/L
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	38,00	µg/L
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	33,00	µg/L
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	39,00	µg/L
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	30,00	µg/L
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	28,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 7

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,52	unité pH
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,50	unité pH
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,45	unité pH
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,60	unité pH
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,50	unité pH
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,62	unité pH
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,59	unité pH
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,50	unité pH
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,50	unité pH
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	7,63	unité pH
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	7,40	unité pH
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,61	unité pH
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,60	unité pH
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,54	unité pH
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 15

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	549,00	µS/cm
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	555,00	µS/cm
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	550,00	µS/cm
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	558,00	µS/cm
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	554,00	µS/cm
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	525,00	µS/cm
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	500,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	23,60	°C
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	24,20	°C
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	23,70	°C
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	22,90	°C
02/08/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	21,40	°C
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	22,30	°C
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	22,40	°C
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	24,00	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/08/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
02/08/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	NFU
02/08/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	NFU
02/08/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
08/08/24	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	NFU
19/08/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	1,00	NFU
19/08/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 7