



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de avril 2025**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de avril 2025

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	5,00	n/mL
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	15,00	n/mL
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	40,00	n/mL
Nombre d'analyses : 9				

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	3,00	n/mL
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	12,00	n/mL
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	15,00	n/mL
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	24,00	n/mL
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	2,00	n/mL
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	30,00	n/mL
Nombre d'analyses : 9				

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,31	mg(Cl ₂)/L
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,27	mg(Cl ₂)/L
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,31	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,29	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,33	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,27	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,15	mg(Cl ₂)/L
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,20	mg(Cl ₂)/L
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,25	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 9				

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,42	mg(Cl ₂)/L
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,30	mg(Cl ₂)/L
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,47	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,33	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,41	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,32	mg(Cl ₂)/L
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,20	mg(Cl ₂)/L
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,30	mg(Cl ₂)/L
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,35	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 9				

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	42,00	µg/L
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	36,00	µg/L
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	42,00	µg/L
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	43,00	µg/L
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	38,00	µg/L
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	39,00	µg/L
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	39,00	µg/L
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	35,00	µg/L
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	34,00	µg/L
Nombre d'analyses : 9				

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
Nombre d'analyses : 9				

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,71	unité pH
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,60	unité pH
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,71	unité pH
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,60	unité pH
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,71	unité pH
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,60	unité pH
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,50	unité pH
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,70	unité pH
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,72	unité pH
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,40	unité pH
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,78	unité pH
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,50	unité pH
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,50	unité pH
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,60	unité pH
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,61	unité pH
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,60	unité pH
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,54	unité pH
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,60	unité pH
Nombre d'analyses : 18				

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	625,00	µS/cm
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	631,00	µS/cm
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	566,00	µS/cm
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	580,00	µS/cm
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	580,00	µS/cm
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	513,00	µS/cm
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	582,00	µS/cm
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	550,00	µS/cm
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	527,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 9				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	16,20	°C
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	17,20	°C
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	16,80	°C
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	17,20	°C
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	15,70	°C
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	15,20	°C
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	15,10	°C
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	14,00	°C
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	18,20	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/04/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
02/04/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	NFU
02/04/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,10	NFU
10/04/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU
10/04/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	NFU
10/04/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU
10/04/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	NFU
24/04/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
28/04/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,21	NFU
Nombre d'analyses : 9				